COMANDO GMB01

9/B12 — 11/B1

OPERAÇÃO SMA5

POS.	13–14	23–24	33–34
MAN (E)		X	
0 (C)			
AUT (D)	X		X

OPERAÇÃO SMA7

POS.	13–14
LIGA (D)	X
DESL (E)	

OPERAÇÃO SMA6

POS.	11–12	23–24
REMOTO (E)	X	
LOCAL (D)		X

SMA5 13 14 — 23 24 — 33 34 — 11/C9

SMA2 23 24

K2 13 14

SMA6 11 12 — 23 24

SMA7 13 14

13 14 — 43 44

d8 d4

21 22

d6

13 14

2d2

A1 2c1 A2 — A1 2BK1 A2

NA 10/C11 11/C10 | NF 10/C12 — NA | NF

Q19 13 14 — 2d1 13 14

2d1 43 44 — 2c1 13 14 — 21 22

1 2 5 6 7

ALIMENT. 90–220V

UCP–2

C NA NF

UMID. PTC TÉRMICO

9 10 11 21 22 14

9 10 11 21 22

MB01

A1 2d1 A2 — A1 2d2 A2

NA 10/C9 10/C10 | NF — NA 10/C4 | NF

1 2h1 2 VM — MB02 DEFEITO

1 2h2 2 VM — MB02 LIGADO

1 h2 2 PCH2 — CONTADOR HORÁRIO

1 2h3 2 VM — MB02 DESLIGADO

9/C12 — 11/C1

EDUARDO MELIM FERREIRA:00420021922

Assinado de forma digital por EDUARDO MELIM FERREIRA:00420021922
Dados: 2020.07.18 08:16:57 -03'00'

N°	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	DATA	EMPRESA	RESP. TÉCNICO
0	EMISSÃO FINAL	29/03/2019	RESTELO	PIAZZA

PROJETO EXECUTIVO - ESTÂNCIA PORTO VELHO
EEE-EPV-01 - PROJETO ELÉTRICO
DIAGRAMA UNIFILAR E DE COMANDO DO QGBT

Desenho:	CP	Data:	03/2019
Conferido:	LEP	Data:	03/2019
Aprovado:	EMF	Data:	03/2019

PROJETISTA — RESTELO SOLUÇÕES EM SANEAMENTO

DES N°: 01718-DE-EEE-EL-001

RESP. TÉCNICO PROJETO:
ENG°. ELETRICISTA LUIZ EDUARDO PIAZZA CREA N°: 69.970/D

MUNICÍPIO DE JACAREÍ/SP
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SIST./MUN.: SAAE – JACAREÍ / SP
UD. CONST.: EEE1

saae Serviço Autônomo de Água e Esgoto JACAREÍ

PROJETO: PROJETO ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO
CONTEÚDO: DIAGRAMA FUNCIONAL QGBT

FOLHA	10/14
DATA	29/03/2019
ESCALA	SEM ESCALA